



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PARCZEWIE**

21-200 Parczew, ul. Piwonia 54  
tel. 83 354-23-29, fax. 83 354-13-10  
email: psse.parczew@sanepid.gov.pl,  
https://www.gov.pl/psse-parczew

Parczew, dnia 16.02.2024r.

ONS-HK.903.1.17.2024

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO  
SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Parczew**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem cząstkowym z badań wody nr LAB.PW-W-9051/16/2024 z dnia 31.01.2024 r. oraz uzupełnieniem sprawozdania z dnia 02.02.2024r. informuje, że próbka wody pobrana w dniu 30.01.2024r. w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Parczew, nr analizy:

- PW/19/WD/abc/W – punkt poboru ZUK Sp. z o. o., kran - woda z sieci

w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A – parametry mikrobiologiczne oraz część C – parametry wskaźnikowe Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Natomiast w dwóch próbkach wody, nr analizy:

- PW/18/WD/b/W - punkt poboru SUW Parczew, kran – woda do sieci;
- PW/20/WD/abc/W – punkt poboru Oczyszczalnia ścieków ZUK, kran - woda z sieci,

stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego, tj. bakterii grupy coli – 1 (0,1-5,5) NPL/100ml

Po przeprowadzonych natychmiastowych działaniach naprawczych, w dniu 06.02.2024r. pobrano ponownie 3 próbki wody z punktów zgodności, których wyniki badań nie wykazały przekroczeń.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań z w/w sieci wodociągowej.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Parczewie  
*mgr Ewa Kuśmierz*

**Otrzymują:**

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., 21-200 Parczew, ul. Piwonia 73 (poczta elektroniczna)
2. Burmistrz Parczewa (poczta elektroniczna)
3. a/a